Überflutungssicherung
zu Be- und Entlüftungsgarnitur für Trinkwasser

992-08





Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser

Material
Gehäuse/Deckel/Stutzen: PE
Inbusschrauben: nichtrostender Stahl
Dichtung: EPDM

Beschreibung
Wird die Be- und Entlüftungsgarnitur in Bereichen eingebaut in denen mit einer Überflutung zu rechnen ist, so kann mit der Überflutungssicherung ein Rücklauf von Schmutzwasser über das Be- und Entlüftungsventil und in weiterer Folge in das Trinkwassernetz vermieden werden.

Überflutungssicherung, bestehend aus Überflutungshaube mit Deckel, Verschlussstopfen und Abgangsstutzen d 50 mm zu Be- und Entlüftungsgarnituren (Best.-Nr. 992-00, Best.-Nr. 992-01 und Best.-Nr. 992-02).

Die Be- und Entlüftungsleitung und die Anschlusssäule sind bauseits zu stellen.

Best.-Nr.	Medium	Bezeichnung	d1	d2	h1	h2	Gewicht
9920001010	●	Überflutungssicherung zu BEG 992-00, 992-01, 992-02	255 mm	235 mm	410 mm	85 mm	7,40 kg